



Zertifikat

**Prüfgrundsätze zur Erteilung von allgemeinen
bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für Abdichtungen im
Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen
Teil 1: Flüssig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe
(PG-AIV-B, Ausgabe Juni 2006)**

Prüfung durch die Kiwa TBU GmbH

Firma: TECE GmbH, Hollefeldstraße 57,
48282 Emsdetten, Deutschland
Ausstellungsdatum: 02.02.2012
Geltungsdauer bis: 02.02.2017

Systemkomp.: runder Bodenablauf (Flansch-Ø 252 mm) mit
angespritztem Vliesstoff
TECEdrainpoint
selbstklebendes einseitig vlieskaschiertes Dichtband
Seal System Dichtband
beidseitig vlieskaschierte Abdichtungsbahn
Schlüter®-KERDI
zementärer Fliesenkleber
Sopro's No. 1 Flexkleber
2 komponentige zementäre Dichtungsschlämme
Sopro TDS 823
(Bezeichnungen des Auftraggebers)

Prüfung:	Prüfgrundsatz:	Ergebnis:
Wasserdichtheit im Einbauzustand (für Beanspruchungsklasse A und C)	PG-AIV-B	DICHT

Die genauen Prüfbedingungen sind im Prüfbericht 2.1/29183/1393.0.1-2011
beschrieben.

i.A. Dr. Ernő Németh
Dr.-Ing. Dipl.-Geol. Ernő Németh

