



**Prüfgrundsätze zur Erteilung von allgemeinen  
bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für Abdichtungen im  
Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen  
Teil 1: Flüssig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe  
(PG-AIV-F, Ausgabe Juni 2010)**

**Prüfung durch die Kiwa TBU GmbH**

Firma: TECE GmbH, Hollefeldstraße 57,  
48282 Emsdetten, Deutschland  
Ausstellungsdatum: 01.02.2012  
Geltungsdauer bis: 01.02.2017

Systemkomp.: rechteckige Edelstahlduschrinne  
**TECEDrainline**  
selbstklebendes einseitig vlieskaschiertes Dichtband  
**Seal System Dichtband**  
zementäre Dichtungsschlämme  
**BOTACT MD 1**  
(Bezeichnungen des Auftraggebers)

Prüfung:	Prüfgrundsatz:	Ergebnis:
Wasserdichtheit im Einbauzustand (für Beanspruchungsklasse A und C)	PG-AIV-F	DICHT

Die genauen Prüfbedingungen sind im Prüfbericht 2.1/29183/1308.0.1-2011 beschrieben.

*i.A. Ch. Oberbe*  
Dr.-Ing. Dipl.-Geol. Ernő Németh

