



**Prüfgrundsätze zur Erteilung von allgemeinen
bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für Abdichtungen im
Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen
Teil 1: Flüssig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe
(PG-AIV-F, Ausgabe Juni 2010)**

Prüfung durch die Kiwa TBU GmbH

Firma: TECE GmbH, Hollefeldstraße 57,
48282 Emsdetten, Deutschland
Ausstellungsdatum: 01.02.2012
Geltungsdauer bis: 01.02.2017

Systemkomp.: rechteckige Edelstahlduschrinne
TECEDrainline
selbstklebendes einseitig vlieskaschiertes Dichtband
Seal System Dichtband
2 komponentige zementäre Dichtungsschlämme
BOTACT MD 28
(Bezeichnungen des Auftraggebers)

Prüfung:	Prüfgrundsatz:	Ergebnis:
Wasserdichtheit im Einbauzustand (für Beanspruchungsklasse A und C)	PG-AIV-F	DICHT

Die genauen Prüfbedingungen sind im Prüfbericht 2.1/29183/1310.0.1-2011 beschrieben.

i. A. Ch. Stanke
Dr.-Ing. Dipl.-Geol. Ernő Németh

